

Lausunto Yva-tarveharkinnasta, Suolinevan tuuli-ja aurinkovoimapuisto

Ympäristölautakunta 29.04.2025 § 26
273/11.01.00.00/2025

Valmistelija

Rakentamispäällikkö Maria Annala ja maankäyttöpäällikkö Päivi Raski,
25.4.2025

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää (lausuntopyyntö 11.4.2025 EPOELY/386/2016) Kauhavan kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisten lausuntoa YVA-menettelyn tarveharkinnassa (YVA-lain 13 §:n mukainen kuuleminen).

Windfellows Oy on jättänyt EPOELY-keskukselle harkintapyynnön ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisen tarpeesta. Windfellows Oy:lla on lainvoimaiset luvat Kauhavan Korttesjärven Suolinevalla neljälle (4) tuulivoimalalle, joiden yhteisteho on 28 MW ja korkeus 220 m. Harkintapyyntö koskee tuulipuiston kokonaistehon nostoa enintään 40 MW ja voimaloiden korkeuden kasvattamista 50 metrillä eli kokonaiskorkeuteen 270 m. Lausuntopyynnön materiaali liitteenä.

Ympäristölautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Alueen on neljälle (4) tuulivoimalalle lainvoimaiset luvat ja ko. tuulivoimaloiden osalta on EPO ELY antanut päätöksen 12.2.2020, jonka mukaan YVA-menettelyä ei ole edellytetty sovellettavaksi hankkeeseen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 220 m ja yksikköteho enintään 7 MW (yht. 28 MW).

Hankealueelle on suunnitteilla myös aurinkovoima-alue. Rakentamisluvat ko. aurinkovoimaloille on myönnetty 10.4.2025 ja päätöksen valitusaika päättyy 19.5.2025. EPO Ely on lausunnossaan 16.9.2024 todennut, että suunniteltu aurinkopaneelipuistohanke ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä Dnro EPOELY/1657/2024.

Hankealueelle sijoittuu aurinkovoimalan lisäksi neljä voimalaa ja alue sijoittuu varsin kauas (lähinnä Salo-Ylikoski n. 10 km) muista toteutuneista ja suunnitelluista tuulivoima-alueista.

Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset
Suunniteltu voimaloiden korotus aiheuttaa maisemavaikutuksia luvitettuja voimaloita laajemmalle alueelle. Maisemallisia vaikutuksia voimaloiden kokonaiskorkeuden kasvulla on lähimpänä sijaitsevalle suojellulle maakunnallisesti merkittävälle Purmonjoen viljelylakeudelle. Voimalat sijaitsevat n. n. 6 km:n etäisyydellä ja korotuksen aiheuttamalla muutoksella ei voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia tähän maisemaan.

Tuulivoimaloiden välke- ja meluvaikutukset
Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Mikäli mallinnukset (AFRY 3/2025) on laadittu voimassaolevien ohjeiden mukaisesti, mallinnusten perusteella voidaan todeta, ettei voimaloiden korottaminen lisää välke- ja meluvaikutuksia alueella huomattavasti.

Sähkönsiirto

Tuulivoimaloiden ja aurinkovoimaloiden sähkönsiirto toteutetaan maakaapelilla hankealueelta Esse Elektro-Kraft Ab:n muuntoasemalle.

Kaapelin pituus on noin 6,5 km. Sähkönsiirto hankealueelle toteutuu lainvoimaisten päätösten mukaisina, joten siitä ei voi katsoa aiheutuvan muutoksia ympäristövaikutuksiin.

Ympäristölautakunta haluaa huomauttaa, että YVA-menettelyn tarve tulee selvittää myös lentotoimintaa harjoittavilta viranomaisilta eli esim. Puolustusvoimien ja Traficomien lausunto tulee pyytää ennen päätöksen antamista.

Esittelijä	Tekninen johtaja Antti Hakola
Päätösehdotus	Kauhavan kaupungin ympäristölautakunta antaa em. lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.
Päätös	Ympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen.
Lisätietoja	Maankäyttöpäällikkö Päivi Raski, p. 040 179 8130, etunimi.sukunimi@kauhava.fi
